



DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

CIRCULAR – 10 /2009 – DAT

Estabelece parâmetros para aplicação da subseção 5.8.8.da IT 17.

Considerando os constantes questionamentos de responsáveis técnicos sobre a aplicação da subseção 5.8.8 da IT 17, argumentando que o referencial normativo já limita em no máximo 100 mca a pressão do sistema.

Recomendo:

1) Para fins de dimensionamento o Sistema de Hidrantes deverá ser dimensionado de forma que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos sejam compatíveis com a capacidade técnica dos operadores, podendo ser utilizados dispositivos redutores de pressão, se necessário.

2) A pressão no hidrante mais favorável pode variar até 3 vezes a pressão do hidrante mais desfavorável, desde que não ultrapasse 50 mca nas edificações que não possuem brigada de incêndio.

Quartel em Belo Horizonte, 02 de setembro de 2009.

ALTAMIR PEDIDO DA SILVA – TENENTE CORONEL BM
*****Diretor de Atividades Técnicas*****