



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Diretoria de Atividades Técnicas

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

ERRATA CBMMG/DAT Nº. 31/2020

Esta Errata tem por objetivo promover as seguintes correções na Instrução Técnica 42 – 1ª Edição (Estabelecimentos destinados à restrição de liberdade):

1. ALTERAR o item 3.1

Onde se lê:

"3.1 Legislação

Lei Federal n.13.425/2017 – que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público.

Lei Estadual n. 14.130/2001 – que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais.

Decreto Estadual n. 44.746/2008 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas Gerais."

Leia-se:

"3.1 Legislação

Lei Federal nº 13.425/2017 – que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público.

Lei Estadual nº 14.130/2001 – que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais.

Decreto Estadual nº 47.998/2020 – Regulamenta a Lei Estadual nº 14.130/2001."

2. ALTERAR o item 5.6.4

Onde se lê:

"5.6.4 Para complexos prisionais com mais de uma edificação, ou edificações com mais de um pavimento e área superior a 750,0 m², deve haver a instalação de um painel repetidor na área administrativa ou de direção."

Leia-se:

"5.6.4 Para complexos prisionais com mais de uma edificação, ou edificações com mais de um pavimento e área superior a 930,0 m², deve haver a instalação de um painel repetidor na área administrativa ou de direção."

Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel BM
Diretor de Atividades Técnicas



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel**, em 29/12/2020, às 07:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22442886** e o código CRC **935056C5**.

Referência: Processo nº 1400.01.0057028/2020-12

SEI nº 22442886