



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Diretoria de Atividades Técnicas

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020.

ERRATA CBMMG/DAT Nº. 44/2020

Esta Errata tem por objetivo promover as seguintes correções na Instrução Técnica 37 – 2ª Edição (Centros Esportivos e de Exibição: Requisitos de Segurança Contra Incêndio e Pânico):

1. ALTERAR o item 2.1**Onde se lê:**

"2.1 Esta Instrução Técnica se aplica às edificações enquadradas nas Divisões F-3 (estádios, ginásios, rodeios, arenas e similares) e F-7 (construções provisórias para público, circos, arquibancadas e similares), permanentes ou não, fechadas ou abertas, cobertas ou ao ar livre."

Leia-se:

"2.1 Esta Instrução Técnica aplica-se:

- a) às edificações enquadradas nas Divisões F-3 (arenas em geral, estádios, ginásios e piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pistas de patinação e assemelhados, todos com arquibancada); e
- b) de forma subsidiária, às ocupações F-7 (circos, eventos temporários, feiras em geral, shows e assemelhados) fechadas ou abertas, cobertas ou ao ar livre, nas matérias não tratadas pela IT 33."

2. ALTERAR o item 5.8.1.2**Onde se lê:**

"5.8.1.2 Para as edificações ou áreas de risco que apresentarem uma ou mais das características listadas abaixo, o tempo máximo de saída não poderá ser superior a 2,5 minutos:"

Leia-se:

"5.8.1.2 Para as edificações ou espaços destinados ao uso coletivo que apresentarem uma ou mais das características listadas abaixo, o tempo máximo de saída não poderá ser superior a 2,5 minutos:"

Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel BM
Diretor de Atividades Técnicas



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel**, em 28/12/2020, às 21:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23605939** e o código CRC **7BEE9751**.

Referência: Processo nº 1400.01.0057028/2020-12

SEI nº 23605939