

Belo Horizonte, 18 de março de 2020.

ERRATA CBMMG/DAT Nº. 2/2020

Esta Errata tem por objetivo promover a seguinte correção na Instrução Técnica 15 – 1ª Edição (Sinalização de Emergência):

1. ALTERAR o item II - Sinalização Complementar do ANEXO B (SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

Onde se lê:

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
M1	Ver figura1	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.	Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	Na entrada principal da edifica
M2	Lotação Máxima: 120 pessoas sentadas 30 pessoas em pé	Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público.	Símbolo: retangular Fundo:verde Pictograma: mensagem escrita "Lotação Máxima admitida: xx pessoas sentadas xy pessoas em pé".	Principais dos recintos de reunião d

Leia-se:

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
M1	Ver figura1	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.	Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	Na entrada principal da edifica
M2	Lotação Máxima: 120 pessoas sentadas 30 pessoas em pé	Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público.	Símbolo: retangular Fundo:verde Pictograma: mensagem escrita "Lotação Máxima admitida: xx pessoas sentadas xy pessoas em pé".	Nas entradas principais dos recin reunião de público.

Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel BM**Diretor de Atividades Técnicas**

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel**, em 20/03/2020, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12484330** e o código CRC **F966ABA5**.