



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Diretoria de Atividades Técnicas

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2022.

**EMENDA CBMMG/DAT Nº. 3/2022**

Esta Emenda tem por objetivo promover as seguintes alterações na Instrução Técnica 02 - 2ª Edição (Terminologia de proteção contra incêndio e pânico):

**1. ALTERAR o item 4.368**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**4.368 Pavimento:** Espaço compreendido entre o plano do piso e o plano do teto imediatamente acima do piso de referência, admitindo-se um desnível máximo de 1,50 m.

**2. ALTERAR o item 4.370**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**4.370 Percentual de aberturas em uma fachada:** Relação entre a área das aberturas do setor considerado da fachada, dividido pela área total de fachada do respectivo setor.

**3. ALTERAR o item 4.375**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**4.375 Pilotis:** Local edificado de uso comum, aberto em pelo menos três lados. Considera-se, também, como tal, o local coberto, aberto em pelo menos duas faces opostas, cujo perímetro aberto tenha, no mínimo, 70% do perímetro total. Também se inclui nesta categoria, atendidos os requisitos de abertura anteriores, o nível de transição das estruturas da edificação, onde os pilares se encontram com os elementos de fundação ou onde os pilares mudam de forma e ficam aparentes, em atendimento ao projeto arquitetônico.

**Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel BM**  
**Diretor de Atividades Técnicas**



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Gomes Rodrigues, Diretor(a)**, em 29/08/2022, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **50793563** e o código CRC **D7518EFF**.